別図第1（第20条関係）三重大学配置図（上浜団地）

冬季主風向

夏季主風向

- 地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ(RF) 太陽光発電10kW
- 地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ(6F)（非常用）発電機（1台）
- 地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ第２電気室
- 電算機用ｷｭｰﾋﾞｸﾙ
- 病態医科学研究棟電気室
- 地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ第１電気室
- 外来・診療棟第３変電室（RF）
- 病棟・診療棟第２変電室(12F)
- 病棟・診療棟第１変電室(4F)
- 先端医科学教育研究棟第２電気室
- 動物実験施設発電所（非常用）発電機（1台）
- 動物実験施設電気室
- 三重大学医学部附属病院ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ発電所(2F)（常用・非常用）発電機（2台）
- ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ電気室（2F）
- ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ　太陽光発電10kW
- 先端医科学教育研究棟第１電気室
- 三重大学医学部附属病院病棟・診療棟発電所(1F)（非常用）発電機（1台）
- 看護学科棟電気室
- 三翠ホール（講堂）電気室(2F)
- 三翠ホール（講堂）（非常用）発電機(2F)(1台)
- 三重大学ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ発電所（常用）発電機（2台）
- 5号館（情報工学科棟）電気室
- 総合研究棟Ⅰ電気室
- 6号館（第２合同棟）電気室
- 3号館（分子素材棟）　太陽光発電5kW
- 工学部電気室
- 卓越型研究電気室



- 本部管理棟電気室
- 本部管理棟　太陽光発電20kW
- 総合研究棟Ⅱ電気室
- 駐車場　太陽光発電62kW
- 生物資源学部第２電気室
- 生物資源学部第１電気室
- 翠陵会館 太陽光発電7.5kW
- 教育学部電気室
- 教育学部校舎二号館 太陽光発電5kW
- 図書館電気室
- 教職支援センター 太陽光発電10kW
- 教育学部校舎二号館 太陽光発電5kW
- 環境情報科学館 太陽光発電20kW
- 女子学生寄宿舎電気室
- 共通教育ＮＯ１電気室
- 特高変電室

責任分界点（特高変電室内）
ガス絶縁ケーブルヘッド
導体引出棒の負荷側接続部分

- 共通教育ＮＯ２電気室
- 共通教育校舎2号館 太陽光発電10kW
- 情報基盤センター 太陽光発電16.5kW
- 図書館 太陽光発電50kW
- 課外活動共用施設 太陽光発電7.5kW
- 人文学部電気室
- 人文学部校舎 太陽光発電10kW
- サッカー場電気室
- 風力発電300kW

Ⓔ：電気室・機械室

0 50 100 150 200m

S=1/6000