

施 設 部	
園 田	安 田

工 事 概 要 書

工事名 三重大学(上浜)病態医科学研究棟2階形成外科学改修機械設備工事

資料リスト

機械設備工事発注概要書
上浜団地配置図

三重大学 医学・病院管理部				
部長	課長	副 課 長 (施設担当)	係長	担当者
伊 藤	福 田	阪 井	清 水	服 部

機 械 設 備 工 事 発 注 概 要 書

年 度		令和8年度										
工 事 名		三重大学(上浜)病態医科学研究棟2階形成外科学改修機械設備工事										
工事場所		三重県津市江戸橋2-174(三重大学上浜団地構内)										
完成期限		令和8年12月25日(金)										
案内図・配置図等		別図による										
本件に関する照会先		三重大学 医学・病院管理部経営管理課施設係 (TEL:059-231-5056)										
工 事 概 要	建 物 概 要	棟名称	病態医科学研究棟									
		工事種別	模様替									
		構造・階数	SR9									
		建築面積	(1,282)㎡									
		延べ面積	(9,804)㎡									
		改修延べ面積	151㎡									
		改修延べ面積 計	151㎡									
		()内の数値は、当該既設建物の面積										
	屋 内 工 事	空調設備	○									
		換気設備	○									
		自動制御設備	○									
		給水設備	○									
		排水設備	○									
		給湯設備	○									
		消火設備	・									
		ガス設備	○									
		撤去工事	○									
		屋 外 工 事	空調設備	○								
	換気設備		○									
	自動制御設備		・									
	給水設備		・									
	排水設備		・									
	消火設備		・									
	ガス設備		・									
	撤去工事		○									

I .工事内容

本工事は、医学部病態医科学研究棟2階の形成外科学の医員室、実験室の内装改修工事である。

【概要】
・マルチ空調機8馬力1系統の更新(冷媒配管等流用)
・全熱交換器3台と換気扇1台の更新(ダクト等流用)
・ドラフトチャンバー用のダクトを2階から屋上まで敷設、屋上に排風機設置、給気用有圧換気扇の設置(足場は別途建築工事にて設置)
・給排水管の一部改修

II .工程計画

	令和8年									備考
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
病態医科学研究棟 2階										完成日 : R8年12月25日
						準備工		本工事		



病態医科学研究棟

凡 例	内 容
	工事対象建物

工 事 名	三重大学（上浜）病態医科学研究棟2階形成外科学改修機械設備工事	配 置 図	1/6000
-------	---------------------------------	-------	--------